



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОМУ, БАЛТАЙСКОМУ
И НОВОБУРАССКОМУ РАЙОНАМ

412602, Россия, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район,
р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, 3
телефон/факс: 8 (845-91) 7-13-99, E-mail: gpn34@gumchs.saratov.ru

Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных)
мероприятий, QR-код *



№ _____

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области», Певневой Т.Ю.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместитель главного государственного инспектора Базарно-
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Саратовской области по пожарному надзору капитана внутренней службы, Кон-
стантинова С.А. о проведении внеплановой выездной проверки № 48 от «10» февраля 2022 года в
период времени с «14» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г. заместителем главного государ-
ственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожар-
ному надзору капитаном внутренней службы Константиновым Сергеем Александровичем прове-
дена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» р.п. Новые
Бурасы Новобурасского района Саратовской области» расположенного по адресу: 412580, Сара-
товская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 13.

При проведении проверки присутствовал(и): Заведующий, Певнева Т.Ю.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со стате-
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	<p>ширина марша лестницы 3-го типа для эвакуации людей из групповой (помещение №44 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 1,35 м. (103 см.), высота ограждения менее 1,2 м (103 см), ширина проступи менее 25 см (18-20 см), в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м, настил площадки изготовлен не из стального листа с ромбическим рифлением (тип Ф), ступени изготовлены не из решётчатых штампованных или просечно-вытяжных листов типов Ш или В.</p>	<p>в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, 4.6 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п.4.4.1 а), п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.11.2022 г.	
2	<p>ширина марша лестницы 3-го типа для эвакуации людей из групповой (помещение №31 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 1,35 м. (103 см.), высота ограждения менее 1,2 м (103 см), ширина проступи менее 25 см (18-20 см), в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м, настил площадки изготовлен не из стального листа с ромбическим рифлением (тип Ф), ступени изготовлены не из решётчатых штампованных или просечно-вытяжных листов типов Ш или В.</p>	<p>в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2, 4.6 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п.4.4.1 а), п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.11.2022 г.	

руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	в нарушение п.17 б) ППР в РФ	01.11.2022 г.	
---	------------------------------	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ детский сад «Березка» Певнева Т.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Тедз
(по.пись)

«28» февраля 2022 г.

Заместитель главного государственного инспектора
Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобураского районов
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Константинов С.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С.А.

«28» февраля 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.